


ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง: แนวทางกรณีฉุกเฉินและความขึ้นสัมพัทธ์ เกินในคลังยา	โรงพยาบาลควนเนียง SP-PHA- 16
--	---------------------------------

<p>ผู้จัดทำ <i>อ.ม.ล.</i> (นางสาววิไลรัตน์ มัจฉาวานิช) ตำแหน่ง เกษตรชำนาญการ</p> <p>ผู้ทบทวน <i>[Signature]</i> (นางชนิษฐา มณีแนม) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม</p> <p>ผู้อนุมัติ <i>[Signature]</i> (นายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง</p> <p>วันที่ 3 ต.ค. 15</p>	<p>จำนวน 1 หน้า</p> 
--	--

บันทึกการแก้ไข				
แก้ไขครั้งที่	วันที่	ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ

ฉบับ: กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนเนียง ทบทวนเอกสารโดยคณะทำงานทุก 6 เดือน
 สำเนา:

แนวทางกรณีอุณหภูมิในคลังยาเกิน

1. อุณหภูมิในคลังยาจะอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส
2. กรณีถ้าอุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส ให้เปิดพัดลมเพดานเพื่อระบายอากาศ
3. ถ้าหากอุณหภูมียังเกินอยู่ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไข
4. แจ้งช่างให้มาซ่อมแซมและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำน้อยที่สุด

แนวทางกรณีความชื้นสัมพัทธ์เกิน

1. ความชื้นสัมพัทธ์ในคลังยาจะอยู่ระหว่าง 40-60 %
2. กรณีถ้าความชื้นสัมพัทธ์เกิน 60 % จะเปิดพัดลมเพดานเพื่อระบายอากาศ
3. มีการใช้เครื่องดูดความชื้นในคลังยา เพื่อดูดความชื้น
4. การแจ้งเตือนไปยังแผนกผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไข
5. ประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพิจารณาว่าจะสามารถถ่ายโอนย้ายยาไปยังสถานที่อื่นที่มีการควบคุมความชื้นได้หรือไม่ เก็บให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในพื้นที่จัดเก็บที่ได้รับผลกระทบ